WGF
Wassergenossenschaft
Fischbach

Mitteilung an die Bevölkerung 2024

Auftrag

Als Wasserversorgungsträger versorgt die Wassergenossenschaft Fischbach (WGF) im Auftrag der Gemeinde das Siedlungsgebiet von Fischbach mit Trink- und Löschwasser.

Gesetzliche Vorgaben

Dem Leitungsnetz werden gemäss der Richtlinie des SGVW «für die Qualitätsüberwachung in der Trinkwasserversorgung»jährlich3 Proben entnommen. Sämtliches Trinkwasser stammt aus Quellfassungen in den Gebieten Loch und Wildberg.

Parameter	Toleranzwert	Resultat	Datum der Probe
Mikrobiologie			
Aerobe Keime	300 KBE/ ml	12 KBE/ml	05. November 2024
Enterokokken	0 pro 100 ml	0 pro 100 ml	
Escherichia coli	0 pro 100 ml	0 pro 100 ml	
Stickstoffverbindungen			
Nitrat	40 mg/l	28.3 mg/l	05. Februar 2024
Wasserhärte			
Gesamthärte nach französischen Härtegraden	32.5 Härtegrad ≙ ziemlich hart		

Lebensmittelrechtliche Beurteilung

Die untersuchten Proben erfüllen im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen die Anforderungen der Verordnung des Eidgenössische Departement des Innern (EDI) über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16. Dezember 2016 (Stand 1. Mai 2018)

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ivo Häfliger, Steinacker 6, 6145 Fischbach oder besuchen Sie die Homepage der Gemeinde Fischbach, Rubrik Wassergenossenschaft.

Wassergenossenschaft Fischbach (WGF), Januar 2025.

Der Präsident

Ivo Häfliger

Der Aktuar

Jonas Graber