

Mitteilung an die Bevölkerung 2025

Auftrag

Als Wasserversorgungsträger versorgt die Wassergenossenschaft Fischbach (WGF) im Auftrag der Gemeinde das Siedlungsgebiet von Fischbach mit Trink- und Löschwasser.

Gesetzliche Vorgaben

Dem Leitungsnetz werden gemäss der Richtlinie des SGVW «für die Qualitätsüberwachung in der Trinkwasserversorgung» jährlich Proben entnommen. Sämtliches Trinkwasser stammt aus Quelfassungen in den Gebieten Loch und Wildberg.

Parameter	Grenzwert	Resultat	Datum der Probe
Mikrobiologie			
Aerobe Keime	300 KBE/ ml	5 KBE/ml	03. April 2025
Enterokokken	0 pro 100 ml	Nicht nachweisbar in 100ml	
Escherichia coli	0 pro 100 ml	Nicht nachweisbar in 100ml	
Chemisch-physikalische Verbindungen		mg/l	24. November 2025
Nitrat	40 mg/l	28.2	
Chlorid	250	7.3	
Sulfat	50	15.1	
Calcium	-	83.2	
Magnesium	-	22.1	
Mikroverunreinigungen			
Chlorothalonil-Metaboliten R471811	0.1µg/l	0.062µg/l	28. Juli 2025
Chlorothalonil-Metaboliten R417888	0.1µg/l	0.015µg/l	
Metolachlor-Enthansulfonat (ESA)*1	0.1µg/l	0.120µg/l	
Metolachlor NOA 413173	0.1µg/l	0.020µg/l	
Wasserhärte: Gesamthärte nach französischen Härtegraden 29.9 ± ziemlich hart			24. November 2025
Leitfähigkeit: 544 µS/cm			

Lebensmittelrechtliche Beurteilung

Lebensmittelrechtliche Beurteilung

*1 Eine Überschreitung des Höchstwertes von 0.1 µg/l mit der Messung von 0.120 µg/l kann unter Berücksichtigung der Messunsicherheit (20%) nicht bestätigt werden. Durch regelmässige Proben wird die Qualität überprüft. Die restlichen untersuchten Proben aus dem Verteilnetz erfüllen im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen die Anforderungen gemäss Art.5 der Verordnung des Eidgenössische Departement des Innern (EDI) über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16. Dezember 2016 (Stand 1. Mai 2018). Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ivo Häfliger, Steinacker 6, 6145 Fischbach oder besuchen Sie die Homepage der Wassergenossenschaft Fischbach <https://www.fischbach-lu.ch/wassergenossenschaft-fischbach>

Wassergenossenschaft Fischbach (WGF), Dezember 2025.

Der Präsident



Ivo Häfliger

Der Aktuar



Jonas Graber